

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00066/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009888

Акционерное общество «Хоневелл». Адрес: 121059, Россия, г. Москва, ул. Киевская, д.7, эт.8, комната 37. ОГРН: 1027739067168. Телефон: +7 (495) 796-98-00. E-mail: info@honeywell.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Систем Сенсор Технологии». Адрес: 399071, Россия, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 47. ОГРН: 1154827010392. Телефон: +7 (4742) 24-10-70.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные дымовые аспирационные серии FAAST LT-200, выпускаемые по ТУ 26.30.50-025-42107002-2018, перечень моделей и принадлежностей – в соответствии с Приложениями № 0008461, № 0008462. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 300 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1) (пункты: 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.5.1, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.10.1.5, 4.10.1.6, 4.10.1.8).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-9/02-2019 от 27.02.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протокол испытаний № 22-ЭР/19 от 04.02.2019 г. ИЛ ЗАО НИЦ «САМТЭС», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ40, внесен в реестр аккредитованных лиц 01.08.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 267/ОС-18 от 10.01.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 26.30.50-025-42107002-2018, эксплуатационная документация

Срок действия Сертификата Соответствия с 06.03.2019 по 05.03.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись

В.Н. Сорокин  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

И.А. Поединцев  
инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00066/19

(обязательная сертификация)

№ 0008461

**Извещатели пожарные дымовые аспирационные (ИПДА) серии FFAST LT-200,  
выпускаемые по ТУ 26.30.50-025-42107002-2018**

### Перечень моделей

№ п/п	Наименование модели	Краткая характеристика
1	FL0111E-HS-RU	Извещатель аспирационный одноканальный
2	FL0112E-HS-RU	Извещатель аспирационный одноканальный, с двумя датчиками
3	FL0122E-HS-RU	Извещатель аспирационный двухканальный
4	FL2022EI-HS-RU	Извещатель аспирационный двухканальный адресно-аналоговый
5	FL2012EI-HS-RU	Извещатель аспирационный одноканальный адресно-аналоговый, с двумя датчиками
6	FL2011EI-HS-RU	Извещатель аспирационный одноканальный адресно-аналоговый
7	801711.10-RU	Извещатель аспирационный одноканальный адресно-аналоговый ESSER
8	801722.10-RU	Извещатель аспирационный двухканальный адресно-аналоговый ESSER
9	NFXI-ASD11-HS-RU	Извещатель аспирационный одноканальный адресно-аналоговый Notifier
10	NFXI-ASD12-HS-RU	Извещатель аспирационный одноканальный адресно-аналоговый с двумя извещателями на канал Notifier
11	NFXI-ASD22-HS-RU	Извещатель аспирационный двухканальный адресно-аналоговый Notifier



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Signature)*  
ПОДПИСЬ

*(Signature)*  
ПОДПИСЬ

В.Н. Сорокин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

И.А. Поединцев

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00066/19

(обязательная сертификация)

№ 0008462

Извещатели пожарные дымовые аспирационные (ИПДА) серии FFAST LT-200,  
выпускаемые по ТУ 26.30.50-025-42107002-2018

## Используемые принадлежности

№ п/п	Наименование	Обозначения
1	Пленки для уменьшения забора воздуха	F-AF-2.0, F-AF-2.5, F-AF-3.0, F-AF-3.6, F-AF-4.0, F-AF-4.6, F-AF-5.0, F-AF-5.6, F-AF-6.0, 801551, 801552, 801553, 801554, 801555, 801556, 801557, 801558, 801559, 801560, 801561, 801562, 801563, 801564, 801565, 801566, 801567
2	Трубы	F-PP3-25, P-PIPE-210, F-FP1-25, 950101, 761520.10
3	Угловые переходы	761521.10, 761522.10, 761523.10, 950119, 950104, 950107, F-90D-25, F-45D-25,
4	Монтажные клипсы	F-MC-25, 761537.10
5	Патрубки	F-SS-25, 950116, 761525.10
6	Заглушки	F-EC-25, 950113, 761526.10
7	Тройники	F-TP-25, 950110, 761524.10
8	Фильтрующие элементы и принадлежности к ним	FL-IF-6, F-ILF, F-ILF-E, F-INF-25, F-INF-25-RF
9	Комплекты капилляра и принадлежности к ним	F-CF-25, F-CC-25, F-CD-25, 761549
10	Переходники	F-SU-25
11	Трехходовые краны	801602, 801607
12	Запасные чувствительные элементы	F-SEN-NFX, F-SEN-SSE
13	Улавливатели влаги	F-WT-25, F-CT-25, 801606
14	Метка для воздухозаборных отверстий	F-LW-25
15	Адгезионная фольга для фиксирования ограничивающей пленки	F-BS-25
16	Шина заземления	F-LT-EB
17	Глушитель	PIP-039
18	Модуль продува трубопровода	F-BO-AFE70-2
19	Комплект для подвесного потолка	761542.10
20	Резьбовое соединение (25 мм) серый	761544.10



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия